

平成29年 西伊豆町クリーンセンター環境検査の状況

平成29年12月28日現在

1. ばい煙

測定項目		単位	基準値	測定結果	測定年月日
焼却炉	硫黄酸化物	m ³ N/h	64.1以下	0.2未満	11月29日
	ばいじん濃度	g/m ³ N	0.25以下	0.005未満	
	塩化水素濃度	mg/m ³ N	700以下	15.0	
	窒素酸化物濃度	cm ³ /m ³ N	250以下	43.0	

2. ダイオキシン類

測定項目	単位	基準値	測定結果	測定年月日
焼却炉（飛灰）	ng-TEQ/g以下	3以下	3.6	7月20日

3. ごみ質測定

項目	単位	測定年月日				
		2月16日	5月18日	9月19日	12月18日	
ごみの種類組成	紙・布類	%	24.0	22.2	31.5	18.4
	ビニール・合成樹脂・皮類	%	12.0	7.2	9.3	12.4
	木・竹・わら類	%	9.1	59.5	4.6	47.6
	ちゅう芥類	%	26.0	4.6	49.0	13.8
	不燃物類	%	17.7	2.3	3.2	0.8
	その他	%	11.2	4.2	2.4	7.0
単位容整積重量		t/m ³	0.33	0.35	0.39	0.39
3ご成み分の	水分	%	68.4	61.0	67.4	64.1
	灰分	%	7.9	11.8	6.6	3.2
	可燃物	%	23.7	27.2	26.0	32.7
低位発熱量(実測値)		kJ/kg	2750	3590	3200	4550

