

1. 放流水(1)

項目	基準値	採取日											
		1月18日	2月16日	3月15日	4月27日	5月18日	6月20日	7月19日	8月16日	9月19日	10月17日	11月15日	12月18日
水素イオン濃度(pH)	5.8~8.6	7.8	7.9	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6
生物学的酸素要求量(BOD)	60mg/ℓ以下	0.9	0.6	0.5未満	1.2	0.5未満	0.5未満	3.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量(COD)	90mg/ℓ以下	2.2	0.5未満	0.6	0.9	0.9	1.1	1.3	0.8	0.8	1.6	1.3	0.5
浮遊物質(SS)	60mg/ℓ以下	1.2	1.0未満	1.0未満	1.2未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0	1.0	1.2	1.0未満	1.0未満
大腸菌郡数	3,000個/ml未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素含有量	120mg/ℓ以下	10.0	9.4	10.0	11.0	9.4	11.0	10.0	11.0	10.0	13.0	12.0	12.0

放流水(2)

項目	基準値	採取日 6月20日	項目	基準値	採取日 6月20日
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物由類)	5mg/ℓ以下	0.5未満	テトラクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	0.005未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類)	30mg/ℓ以下	0.5未満	ジクロロメタン	0.2mg/ℓ以下	0.02未満
炭含有量	16mg/ℓ以下	0.06	四塩化炭素	0.02mg/ℓ以下	0.002未満
銅含有量	3mg/ℓ以下	0.1未満	1,2-ジクロロエタン	0.04mg/ℓ以下	0.004未満
亜鉛含有量	2mg/ℓ以下	0.1未満	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	0.02未満
クロム含有量	2mg/ℓ以下	0.04未満	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4mg/ℓ以下	0.04未満
フェノール類含有量	5mg/ℓ以下	0.05未満	1,1,1-トリクロロエタン	3mg/ℓ以下	0.005未満
溶解性鉄含有量	10mg/ℓ以下	0.1未満	1,1,2-トリクロロエタン	0.06mg/ℓ以下	0.006未満
溶解性マンガン含有量	10mg/ℓ以下	0.1未満	1,3-ジクロロプロペン	0.02mg/ℓ以下	0.002未満
カドミウム及びその化合物	0.03mg/ℓ以下	0.003未満	ベンゼン	0.1mg/ℓ以下	0.01未満
鉛及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.01未満	チウラム	0.06mg/ℓ以下	0.006未満
六価クロム化合物	0.5mg/ℓ以下	0.04未満	シマジン	0.03mg/ℓ以下	0.003未満
砒素及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.01未満	チオベンカルブ	0.2mg/ℓ以下	0.02未満
シアン化合物	1mg/ℓ以下	0.1未満	セレン及びその化合物	0.1mg/ℓ以下	0.01未満
水銀及びアルキル水銀・その他の水銀化合物	0.005mg/ℓ以下	0.0005未満	ほう素及びその化合物	230mg/ℓ以下	0.4
アルキル水銀化合物	不検出	0.0005未満	ふっ素及びその化合物	15mg/ℓ以下	0.1未満
有機燐化合物	1mg/ℓ以下	0.1未満	アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200mg/ℓ以下	9.8
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/ℓ以下	0.0005未満	1,4-ジオキサン	0.5mg/ℓ以下	0.05未満
トリクロロエチレン	0.1mg/ℓ以下	0.01未満	ダイオキシン類濃度	10pg-TEQ/L以下	0.000093

2. 周縁地下水

項目	基準値	採取日
		10月26日
塩化物イオン	基準値なし	16.0
電気伝導率	基準値なし	15.0
ダイオキシン類濃度	1pg-TEQ/L以下	0.00043