平成20年度　水道水質検査結果

| 上水道 第1 | | 採取箇所 | 堂ヶ島温泉副配湯所 | | 水源 | 第1水源 | | 配水池 | 片峰配水池 | | 配水地域 | 沢田・浜 | | | | 平均値 | 最高値 | 最低値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 日 | | | H20.4.9 | H20.5.7 | H20.6.4 | H20.7.2 | H20.8.6 | H20.9.3 | H20.9.3 | H20.10.15 | H20.11.5 | H20.12.3 | H21.1.7 | H21.2.4 | H21.3.4 | | | |
| 採水時刻 | | | 11:40 | 11:24 | 10:53 | 11:50 | 11:50 | 9:33 | 9:33 | 9:07 | 9:35 | 9:17 | 9:45 | 9:25 | 11:03 | ― | ― | ― |
| 天　候 | | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | ― | ― | ― |
| 気　温 | | ℃ | 22.0 | 28.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 | 23.1 | 21.5 | 13.1 | 11.0 | 13.5 | 13.5 | 22.4 | 30.0 | 11.0 |
| 水　温 | | ℃ | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 19.5 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 22.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.2 | 22.0 | 14.0 |
| 残留塩素 | | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.2 |
| 項　目 | | 基準値 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100個/m以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | 0.00005未満 | | | | | | | | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | 0.7 | | | | | | | | | | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | 0.08未満 | | | | | | | | | | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 14 | 1.4ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 16 | 1.1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 17 | シス-1.2ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | | | | 0.004未満 | | | | | | | | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 18 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 19 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 20 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | 0.01 | | | | | | | | | | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | 11 | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | 0.005未満 | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 8.8 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 8.8 |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 | | | | 104 | | 110 | | | | | | | | 107 | 110 | 104 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | | 209 | | 117 | | | | | | | | 163 | 209 | 117 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | 0.02未満 | | | | | | | | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボイルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 46 | 有機物(TOC) | 5mg/l以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 備　考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成20年度　水道水質検査結果

| 上水道 第2 | | 採取箇所 | 金剌 幹夫 氏宅 | | 水源 | 第2水源 | | 配水池 | 正円配水池 | | | 配水地域 | 浜・大浜・築地・中 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 日 | | | H20.4.9 | H20.5.7 | H20.6.4 | H20.7.2 | H20.8.6 | H20.9.3 | H20.9.3 | H20.10.15 | H20.11.5 | H20.12.3 | H21.1.7 | H21.2.4 | H21.3.4 | 平均値 | 最高値 | 最低値 |
| 採水時刻 | | | 9:15 | 9:03 | 9:26 | 9:30 | 9:10 | 9:20 | 9:20 | 8:55 | 9:05 | 9:07 | 9:30 | 9:15 | 9:20 | ― | ― | ― |
| 天　候 | | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | ― | ― | ― |
| 気　温 | | ℃ | 17.0 | 25.0 | 29.0 | 25.0 | 30.5 | 29.0 | 29.0 | 24.0 | 21.3 | 14.5 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 21.9 | 30.5 | 12.0 |
| 水　温 | | ℃ | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 21.5 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 21.0 | 22.5 | 11.5 | 13.0 | 11.5 | 12.0 | 18.9 | 26.0 | 11.5 |
| 残留塩素 | | | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.2 |
| 項　目 | | 基準値 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100/m以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | 0.00005未満 | | | | | | | | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | 0.6 | | | | | | | | | | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | 0.08未満 | | | | | | | | | | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1.4ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 16 | 1.1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 17 | シス-1.2ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | | | | 0.004未満 | | | | | | | | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 18 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 19 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 20 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | 12 | | | | | | | | | | 12 | 12 | 12 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | 0.005未満 | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.4 | | 9.3 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 8.6 |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | | | | 114 | | 112 | | | | | | | | 113 | 114 | 112 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | | 206 | | 179 | | | | | | | | 193 | 206 | 179 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | 0.02未満 | | | | | | | | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボイルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 46 | 有機物（TOC） | 5mg/l以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 備　考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成20年度　水道水質検査結果

| 上水道 第3 | | 採取箇所 | 田子出張所 | | 水源 | 第3水源・第4水源 | | 配水池 | 堂ヶ島配水池 他 | | | 配水地域 | 一色・堂ヶ島・田子 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 日 | | | H20.4.9 | H20.5.7 | H20.6.4 | H20.7.2 | H20.8.6 | H20.9.3 | H20.9.3 | H20.10.15 | H20.11.5 | H20.12.3 | H21.1.7 | H21.2.4 | H21.3.4 | 平均値 | 最高値 | 最低値 |
| 採水時刻 | | | 9:40 | 9:18 | 10:27 | 10:00 | 9:30 | 9:55 | 9:53 | 9:25 | 10:12 | 10:05 | 10:00 | 9:45 | 9:50 | ― | ― | ― |
| 天　候 | | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | ― | ― | ― |
| 気　温 | | ℃ | 20.0 | 23.0 | 33.0 | 27.0 | 32.6 | 30.0 | 30.0 | 25.3 | 24.5 | 16.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 23.3 | 33.0 | 12.0 |
| 水　温 | | ℃ | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 20.0 | 32.0 | 19.5 | 24.5 | 16.5 | 12.0 | 13.5 | 14.0 | 19.6 | 32.0 | 12.0 |
| 残留塩素 | | | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.25 | 0.15 |
| 項　目 | | 基準値 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100/m以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | 0.00005未満 | | | | | | | | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | 0.8 | | | | | | | | | | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | 0.08未満 | | | | | | | | | | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1.4ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 16 | 1.1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 17 | シス-1.2ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | | | | 0.004未満 | | | | | | | | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 18 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 19 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 20 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | 0.03 | | | | | | | | | | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | 11 | | | | | | | | | | 11 | 11 | 11 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | 0.005未満 | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | | 8.5 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 8.9 | 9.6 | 8.4 |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | | | | 107 | | 107 | | | | | | | | 107 | 107 | 107 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | | 201 | | 177 | | | | | | | | 189 | 201 | 177 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | 0.02未満 | | | | | | | | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボイルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 46 | 有機物（TOC） | 5mg/l以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0 | 1.0 | 1.0未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 備　考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成20年度　水道水質検査結果

| 上水道 井野 | | 採取箇所 | 井野浄水場 | | 水源 | 井野水源 | | 配水池 | 井野配水池 | | | | | | | 配水地域 | 田子・大田子 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 日 | | | H20.4.9 | H20.5.7 | H20.5.7 | H20.6.4 | H20.8.6 | H20.9.3 | H20.9.3 | H20.10.15 | H20.11.5 | H20.12.3 | H21.1.7 | H21.2.4 | H21.3.4 | 平均値 | 最高値 | 最低値 |
| 採水時刻 | | | 9:50 | 9:38 | 11:10 | 10:40 | 9:40 | 10:05 | 10:05 | 9:50 | 10:20 | 10:15 | 10:14 | 10:00 | 10:04 | ― | ― | ― |
| 天　候 | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | ― | ― | ― |
| 気　温 | | ℃ | 18.0 | 21.0 | 27.0 | 33.0 | 32.1 | 28.1 | 28.1 | 21.6 | 21.5 | 16.5 | 11.0 | 13.5 | 14.0 | 22.0 | 33.0 | 11.0 |
| 水　温 | | ℃ | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 24.0 | 14.5 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 17.9 | 25.0 | 10.0 |
| 残留塩素 | | | 0.10 | 0.15 | | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.10 |
| 項　目 | | 基準値 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100/m以下 | 0 | 0 | | 8 | 2 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 8.0 | 0.0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | | | | | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1.4ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | | | | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | | | | | | | 0.07 | | | 0.06未満 | | | 0.07 | 0.07 | 0.06未満 |
| 16 | 1.1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | シス-1.2ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | | | | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.003 | | | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.002 | 0.003 | 0.001未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | | | | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.007 | | | | | | | 0.004 | | | 0.003 | | | 0.005 | 0.007 | 0.003 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.017 | | | | | | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.011 | 0.017 | 0.006 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | | | | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.005 | | | | | | | 0.001 | | | 0.001未満 | | | 0.002 | 0.005 | 0.001未満 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.002 | | | | | | | 0.005 | | | 0.003 | | | 0.003 | 0.005 | 0.002 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | | | | | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.01未満 | | | | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | | | 0.005未満 | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 9.5 | 10.4 | | 10.1 | 10.5 | | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 9.5 |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | | | | | | 60.9 | | | | | | | | 60.9 | 60.9 | 60.9 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | | | | 130 | | | | | | | | 130 | 130 | 130 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボイルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.005未満 | | | | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物（TOC） | 5mg/l以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6未満 | 0.7未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.8 | 7.8 | | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1.0未満 | 1.0未満 | | 1.0未満 | 1.0未満 | | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 備　考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成20年度　水道水質検査結果

| 祢宜ノ畑 簡易水道 | | 採取箇所 | 祢宜ノ畑 簡易水道 | | 水源 | 祢宜ノ畑水源 | | 配水池 | 祢宜ノ畑配水池 | | | 配水地域 | 祢宜ノ畑 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 日 | | | H20.4.9 | H20.5.7 | H20.6.4 | H20.7.2 | H20.8.6 | H20.9.3 | H20.9.3 | H20.10.15 | H20.11.5 | H20.12.3 | H20.1.7 | H21.2.4 | H21.3.4 | 平均値 | 最高値 | 最低値 |
| 採水時刻 | | | 9:38 | 9:50 | 10:15 | 10:10 | 9:40 | 9:45 | 9:45 | 9:40 | 9:35 | 9:32 | 9:45 | 10:05 | 16:00 | ― | ― | ― |
| 天　候 | | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | ― | ― | ― |
| 気　温 | | ℃ | 22.0 | 22.0 | 28.0 | 27.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 30.0 | 18.0 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 12.5 | 23.1 | 33.0 | 11.0 |
| 水　温 | | ℃ | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 17.6 | 20.0 | 15.0 |
| 残留塩素 | | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 項　目 | | 基準値 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100/m以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | 0.00005未満 | | | | | | | | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | 2.1 | | | | | | | | | | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | 0.08 | | | | | | | | | | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1.4ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 16 | 1.1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 17 | シス-1.2ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | | | | 0.004未満 | | | | | | | | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 18 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 19 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 20 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 21 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.002 | | | 0.002 | | | | 0.002 | | | 0.001未満 | | | 0.002 | 0.002 | 0.001未満 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001 | | | 0.003 | | | | 0.001 | | | 0.001未満 | | | 0.002 | 0.002 | 0.001未満 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001 | | | 0.002 | | | | 0.001 | | | 0.001未満 | | | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | 0.01 | | | | | | | | | | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | 18 | | | | | | | | | | 18 | 18 | 18 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | 0.005未満 | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 11.9 | 11.9 | 11.2 | 10.5 | 11.3 | | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.9 | 10.5 |
| 39 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | | | | 144 | | 185 | | | | | | | | 165 | 185 | 144 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | | 289 | | 288 | | | | | | | | 289 | 289 | 288 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | 0.02未満 | | | | | | | | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 2-メチルイソボイルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 45 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 46 | 有機物（TOC） | 5mg/l以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 50 | 色度 | 5度以下 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 備　考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成20年度　水道水質検査結果

| 白川 簡易水道 | | 採取箇所 | タンク下給水栓 | | 水源 | 白川水源 | | 配水池 | 白川配水池 | | | 配水地域 | 白川 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 日 | | | H20.4.9 | H20.5.7 | H20.6.4 | H20.7.2 | H20.8.6 | H20.9.3 | H20.9.3 | H20.10.15 | H20.11.5 | H20.12.3 | H21.1.7 | H21.2.4 | H21.3.4 | 平均値 | 最高値 | 最低値 |
| 採水時刻 | | | 9:20 | 9:20 | 9:25 | 9:00 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:39 | 9:15 | 9:15 | 9:25 | 9:50 | 9:45 | ― | ― | ― |
| 天　候 | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | ― | ― | ― |
| 気　温 | | ℃ | 25.0 | 30.0 | 26.0 | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 16.0 | 13.0 | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 22.2 | 32.0 | 9 |
| 水　温 | | ℃ | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 15.6 | 18.0 | 13.0 |
| 残留塩素 | | | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 |
| 項　目 | | 基準値 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100/m以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | 0.00005未満 | | | | | | | | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | 0.5 | | | | | | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | 0.08未満 | | | | | | | | | | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1.4ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 15 | 1.1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 16 | シス-1.2ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | | | | 0.004未満 | | | | | | | | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.003 | | | | 0.001 | | | 0.001未満 | | | 0.001 | 0.003 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | 0.01 | | | | | | | | | | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | 8 | | | | | | | | | | 8 | 8 | 8 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | 0.005未満 | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.2 | 6.5 |
| 38 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | | | | 70 | | 79.2 | | | | | | | | 74.6 | 79.2 | 70.0 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | | 117 | | 118 | | | | | | | | 118 | 118 | 117 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | 0.02未満 | | | | | | | | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボイルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物（TOC） | 5mg/l以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 46 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 |
| 47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 色度 | 5度以下 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 備　考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成20年度　水道水質検査結果

| 宮ケ原 簡易水道 | | 採取箇所 | 宮ケ原公民館 | | 水源 | 宮ケ原水源 | | 配水池 | 宮ケ原配水池 | | | 配水地域 | 宮ケ原・大城 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 日 | | | H20.4.9 | H20.5.7 | H20.6.4 | H20.7.2 | H20.8.6 | H19.9.3 | H20.9.3 | H20.10.15 | H20.11.5 | H20.12.3 | H21.1.7 | H21.2.4 | H21.3.4 | 平均値 | 最高値 | 最低値 |
| 採水時刻 | | | 10:21 | 10:38 | 11:10 | 10:03 | 10:17 | 10:30 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:15 | 10:35 | 10:35 | 10:37 | ― | ― | ― |
| 天　候 | | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | ― | ― | ― |
| 気　温 | | ℃ | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 25.0 | 17.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 13.0 | 20.6 | 30.0 | 7.0 |
| 水　温 | | ℃ | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 19.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 19.0 | 16.0 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 16.5 | 27.0 | 8.0 |
| 残留塩素 | | | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.20 | 0.10 |
| 項　目 | | 基準値 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100/m以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | 0.00005未満 | | | | | | | | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | 0.5 | | | | | | | | | | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | 0.08未満 | | | | | | | | | | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1.4ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 15 | 1.1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 16 | シス-1.2ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | | | | 0.004未満 | | | | | | | | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.003 | | | 0.004 | | | | 0.003 | | | 0.003 | | | 0.003 | 0.004 | 0.003 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.005 | | | 0.007 | | | | 0.005 | | | 0.005 | | | 0.006 | 0.007 | 0.005 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.002 | | | 0.001 | | | | 0.002 | | | 0.002 | | | 0.002 | 0.002 | 0.001 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.002 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.02 | | | | | | | | | | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | 0.005未満 | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 3.6 |
| 38 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | | | | 53.2 | | 61.1 | | | | | | | | 57.2 | 61.1 | 53.2 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | | 74 | | 88 | | | | | | | | 81 | 88 | 74 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | 0.02未満 | | | | | | | | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボイルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物（TOC） | 5mg/l以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 46 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.7 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 7.6 |
| 47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 色度 | 5度以下 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 備　考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成20年度　水道水質検査結果

| 大城 飲料水供給施設 | | 採取箇所 | 大城公民館 | | 水源 | 大城水源 | | 配水池 | 大城配水池 | | 配水地域 | 大城 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 日 | | | H20.4.9 | H20.5.7 | H20.6.4 | H20.7.2 | H20.8.6 | H20.9.3 | H20.10.15 | H20.11.5 | H20.12.3 | H21.1.7 | H21.2.4 | H21.3.4 | 平均値 | 最高値 | 最低値 |
| 採水時刻 | | | 9:58 | 10:10 | 10:40 | 10:38 | | 10:07 | 10:00 | 9:50 | | 10:07 | 10:20 | 10:18 | ― | ― | ― |
| 天　候 | | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | ― | ― | ― |
| 気　温 | | ℃ | 18.0 | 22.0 | 21.0 | 27.0 | 32.0 | 30.0 | 26.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 32.0 | 8.0 |
| 水　温 | | ℃ | 9.0 | 16.0 | 16.0 | 18.5 | 24.0 | 23.0 | 19.0 | 16.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 15.1 | 24.0 | 9.0 |
| 残留塩素 | | | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.10 |
| 項　目 | | 基準値 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100/m以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | 0.00005未満 | | | | | | | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001 | | | | | | | | | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | 0.4 | | | | | | | | | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | 0.08未満 | | | | | | | | | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.1未満 | | | | | | | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1.4ジオキサン | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | | | | 0.11 | | | | | | | | | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 15 | 1.1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 16 | シス-1.2ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | | | | 0.004未満 | | | | | | | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | | | | 0.004未満 | | | | | | | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | | | | 0.002 | | | | | | | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.002 | | | | | | | | | 0.002 | 0.002 | 0.02 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | | | | 0.005 | | | | | | | | | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | | | | 0.02未満 | | | | | | | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | | | | 0.003 | | | | | | | | | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | | | | 0.008未満 | | | | | | | | | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.02 | | | | | | | | | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | 6 | | | | | | | | | 6 | 6 | 6 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.1 |
| 38 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 | | | | 54.3 | | | | | | | | | 54.3 | 54.3 | 54.3 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | | 73 | | | | | | | | | 73 | 73 | 73 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | 0.02未満 | | | | | | | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボイルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物(TOC) | 5mg/l以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 46 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 |
| 47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 色度 | 5度以下 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 備　考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成20年度　水道水質検査結果

| 宇久須 簡易水道 | | 採取箇所 | 大久須公民館 | | 水源 | 宇久須第1水源 | | 配水池 | 宇久須第1配水池 | | | 配水地域 | 月原・神田・大久須 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 日 | | | H20.4.9 | H20.5.7 | H20.6.4 | H20.7.2 | H20.8.6 | H20.9.3 | H20.9.3 | H20.10.15 | H20.11.5 | H20.12.3 | H21.1.7 | H21.2.4 | H21.3.4 | 平均値 | 最高値 | 最低値 |
| 採水時刻 | | | 11:15 | 10:20 | 11:20 | 10:50 | 10:45 | 11:00 | 11:00 | 11:05 | 11:30 | 10:20 | 11:14 | 11:00 | 10:37 | ― | ― | ― |
| 天　候 | | | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | ― | ― | ― |
| 気　温 | | ℃ | 20.0 | 23.0 | 26.0 | 27.0 | 30.8 | 29.6 | 29.6 | 23.8 | 23.3 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | 14.0 | 22.7 | 30.8 | 14 |
| 水　温 | | ℃ | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 18.5 | 22.5 | 22.0 | 22.0 | 19.5 | 18.9 | 14 | 11 | 12.0 | 11.5 | 16.9 | 22.5 | 11.0 |
| 残留塩素 | | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.2 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.20 |
| 項　目 | | 基準値 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100/m以下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | 0.00005未満 | | | | | | | | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | 1.8 | | | | | | | | | | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | 0.09 | | | | | | | | | | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1.4ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 15 | 1.1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 16 | シス-1.2ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | | | | 0.004未満 | | | | | | | | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001 | | | 0.001 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001 | | | 0.001 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | 7 | | | | | | | | | | 7 | 7 | 7 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | 0.005未満 | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.2 |
| 38 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | | | | 90.4 | | 117 | | | | | | | | 103.7 | 117.0 | 90.4 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | | 156 | | 188 | | | | | | | | 172.0 | 188.0 | 156 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | 0.02未満 | | | | | | | | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボイルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物（TOC） | 5mg/l以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 46 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.7 |
| 47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 色度 | 5度以下 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 備　考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成20年度　水道水質検査結果

| 宇久須 簡易水道 | | 採取箇所 | 宇久須支所 | | | 水源 | 宇久須第1・第2水源 | | 配水池 | 宇久須第2配水池 | | | 配水地域 | 月原・下月原・柴・浜 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 日 | | | H20.4.9 | H20.5.7 | H20.6.4 | H20.7.2 | H20.8.6 | H20.9.3 | H20.9.3 | H20.10.15 | H20.11.5 | H20.12.3 | H21.1.7 | H21.2.4 | H21.3.4 | 平均値 | 最高値 | 最低値 |
| 採水時刻 | | | 10:30 | 10:10 | | 11:00 | 10:30 | 11:14 | 11:14 | 11:15 | 10:50 | 10:00 | 10:45 | 10:30 | 11:00 | ― | ― | ― |
| 天　候 | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | ― | ― | ― |
| 気　温 | | ℃ | 19.0 | 23.0 | 25.0 | 28.0 | 29.0 | 31.6 | 31.6 | 22.6 | 23.3 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 17.0 | 22.2 | 31.6 | 12.0 |
| 水　温 | | ℃ | 14.5 | 18.0 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 21.5 | 21.5 | 18.5 | 19.0 | 14.0 | 8.0 | 12.5 | 13.5 | 17.4 | 26.0 | 8.0 |
| 残留塩素 | | | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.20 | 0.2 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 0.3 | 0.15 |
| 項　目 | | 基準値 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100/m以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | 0.00005未満 | | | | | | | | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | 1.2 | | | | | | | | | | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | 0.09 | | | | | | | | | | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1.4ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 16 | シス-1.2ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | | | | 0.004未満 | | | | | | | | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001 | | | 0.001 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001 | | | 0.001 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.05 | | | | | | | | | | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | 0.03 | | | | | | | | | | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.03 | | | | | | | | | | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | 4 | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | 0.005未満 | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 6.4 |
| 38 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | | | | 182 | | 140 | | | | | | | | 161.0 | 182 | 140.0 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | | 289 | | 214 | | | | | | | | 251.5 | 289 | 214.0 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | 0.02未満 | | | | | | | | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボイルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物（TOC） | 5mg/l以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 46 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 7 | 6.8 | 8.6 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 8.6 | 6.8 |
| 47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 色度 | 5度以下 | 1.0未満 | 1 | 1 | 1.0未満 | 1.0未満 | | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 2.0 | 1.0未満 | 1.0未満 | 2 | 1.0未満 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.2 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.3 | 0.1未満 | 1.0未満 | 0.3 | 0.1未満 |
| 備　考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成20年度　水道水質検査結果

| 安良里 簡易水道 | | 採取箇所 | 磯本 きわゑ 氏宅 | | 水源 | 立野・窪田水源 | | 配水池 | 赤地山配水池 | | | 配水地域 | 安良里 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採 水 日 | | | H20.4.4 | H20.5.7 | H20.6.4 | H20.7.2 | H20.8.6 | H20.9.3 | H20.9.3 | H20.10.15 | H20.11.5 | H20.12.3 | H21.1.7 | H21.2.4 | H21.3.4 | 平均値 | 最高値 | 最低値 |
| 採水時刻 | | | 10:00 | 10:00 | 9:52 | 10:20 | 10:55 | 10:30 | 10:30 | 10:05 | 10:35 | 9:40 | 10:34 | 10:15 | 10:18 | ― | ― | ― |
| 天　候 | | | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | ― | ― | ― |
| 気　温 | | ℃ | 22.0 | 19.0 | 24.0 | 25.0 | | 33.0 | 33.0 | 22.7 | 24.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 14.5 | 21.4 | 33 | 12.0 |
| 水　温 | | ℃ | 16.0 | 21.0 | 23.0 | 22.0 | | 27.0 | 27.0 | 21.5 | 20.0 | 15.5 | 12.5 | 13.0 | 14.0 | 19.4 | 27.0 | 12.5 |
| 残留塩素 | | | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.22 | 0.30 | 0.10 |
| 項　目 | | 基準値 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100/m以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/l以下 | | | | 0.00005未満 | | | | | | | | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 9 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 10 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 | | | | 1.1 | | | | | | | | | | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 11 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/l以下 | | | | 0.08未満 | | | | | | | | | | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| 12 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 13 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | | | | 0.0002未満 | | | | | | | | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 14 | 1.4ジオキサン | 0.05mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 15 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下 | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | | | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| 15 | 1.1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 16 | シス-1.2ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | | | | 0.004未満 | | | | | | | | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | | | | 0.002未満 | | | | | | | | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下 | | | | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 21 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 22 | クロロホルム | 0.06mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 23 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/l以下 | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 26 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.002 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 |
| 27 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/l以下 | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 28 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 29 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下 | 0.001未満 | | | 0.001 | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 |
| 30 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | | | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 31 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 32 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/l以下 | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 33 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 34 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/l以下 | | | | 0.01未満 | | | | | | | | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| 35 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/l以下 | | | | 17 | | | | | | | | | | 17 | 17 | 17 |
| 36 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/l以下 | | | | 0.005未満 | | 0.005未満 | | | | | | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 37 | 塩化物イオン | 200mg/l以下 | 11.8 | 12.7 | 12.2 | 12.5 | 11.5 | | 12.9 | 11.5 | 11.2 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 12.9 | 11.2 |
| 38 | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 300mg/l以下 | | | | 136.0 | | 136 | | | | | | | | 136.0 | 136.0 | 136.0 |
| 39 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下 | | | | 256 | | 222 | | | | | | | | 239 | 256 | 222 |
| 40 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 | | | | 0.02未満 | | | | | | | | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 41 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 42 | 2-メチルイソボイルネオール | 0.00001mg/l以下 | | | | 0.000001未満 | | | | | | | | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 43 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 44 | フェノール類 | 0.005mg/l以下 | | | | 0.0005未満 | | | | | | | | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 45 | 有機物（TOC） | 5mg/l以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 46 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| 47 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 48 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | |
| 49 | 色度 | 5度以下 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 | 1.0未満 |
| 50 | 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 備　考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |