

令和元年 西伊豆町クリーンセンター環境検査の状況

令和元年12月28日現在

1. ばい煙

測定項目	単位	基準値	測定結果	測定年月日	
焼却炉	硫黄酸化物	m3/h	64.6以下	0.2未満	11月20日
	ばいじん濃度	g/m3	0.25以下	0.006未満	
	塩化水素濃度	mg/m3	700以下	19.0	
	窒素酸化物濃度	cm3/m3	250以下	46.0	
	全水銀	μg/m3	50以下	8.7	

2. ダイオキシン類

測定項目	単位	基準値	測定結果	測定年月日
焼却炉（飛灰）	ng-TEQ/g	3以下	2.9	7月17日

3. ごみ質測定

項目	単位	測定年月日				
		2月19日	6月18日	9月17日	12月17日	
ごみの種類組成	紙・布類	%	37.1	23.1	38.0	26.7
	ビニール・合成樹脂・皮類	%	33.0	15.8	21.1	10.2
	木・竹・わら類	%	10.8	8.8	16.3	17.5
	ちゅう芥類	%	13.4	18.4	16.4	7.5
	不燃物類	%	0.7	3.6	1.2	1.0
	その他	%	5.0	30.3	7.0	37.1
単位容整積重量	t/m ³	0.27	0.45	0.31	0.41	
3ご成みの	水分	%	47.9	59.6	54.3	66.9
	灰分	%	4.7	11.3	3.2	4.0
	可燃物	%	47.4	29.1	42.5	29.1
低位発熱量(実測値)	kJ/kg	7,730	3,980	6,640	3,800	